

rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S5
Campione:	CI3
Profondità prelievo [m]:	34.50 - 35.00
Prova:	Cg
Data fine descrizione:	30/04/04

Prove	Profondità	Risultati prove	Riferimento procedure	Note
γ_l	34.62m - 34.87m	Peso di volume = 18.43 [kN/m ³]	PT-LMT-00021 REV. 1	
w ₁	34.62m - 34.87m	Umidità = 30 [%]	PT-LMT-00016 REV. 0	