

rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S1
Campione:	CI1
Profondità prelievo [m]:	10.50 - 11.00
Prova:	Cg
Data fine descrizione:	30/04/04

Prove	Profondità	Risultati prove	Riferimento procedure	Note
γ_1	10.50m - 10.99m	Peso di volume = 20.30 [kN/m ³]	PT-LMT-00021 REV. 1	
w1	10.50m - 10.99m	Umidità = 21 [%]	PT-LMT-00016 REV. 0	
LLP1	10.57m - 10.61m	Limite Liquido = 27 [%] Limite Plastico = 17 [%]	PT-LMT-00020 REV. 1	