


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D422/90

N° certificato di prova: _____

N° verbale di accettazione: _____

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S4
Campione:	CRE
Profondità prova [m]:	22.7 - 23
Prova:	Gr 1
Data prova:	26/04/04



Prova	Simbolo	Profondità		Peso Secco Materiale [g]	Metodo Preparazione	% < 0.075mm	% CIOTTOLI	% GHIAIA	% SABBIA	% LIMO	% ARGILLA	D ₆₀	D ₅₀	D ₁₀
		da m	a m									[mm]	[mm]	[mm]
Gr 1	x	22.70	23.00	724.97	VIA UMIDA	14	-	0	88	12*	0*	3.4.E-01	2.9.E-01	5.1.E-02

NOTE:

Non si esegue l'aerometria.