

ALLEGATO 1 _APPARECCHIATURE OGGETTO DI N

Prog	RIF.	Marca	Matricola	Modello
1	CDZ1	RC	M06.06398	Pegasus.CW.O 100.S10
2	CDZ2	RC	M06.06399	Pegasus.CW.O 100.S10
3	CDZ3	RC	M06.06394	Pegasus.CW.O 100.S10
4	CDZ4	RC	M06.06395	Pegasus.CW.O 100.S10
5	CDZ5	RC	M06.06400	Pegasus.CW.O 100.S10
6	CDZ6	RC	M06.06401	Pegasus.CW.O 100.S10
7	CDZ7	RC	M06.06396	Pegasus.CW.O 100.S10
8	CDZ8	RC	M06.06397	Pegasus.CW.O 100.S10
9	CDZ9	RC	M06.06424	Pegasus.CW.O 13.S1
10	CDZ10	RC	M06.06425	Pegasus.CW.O 13.S1
11	CDZ11	RC	M06.06426	Pegasus.CW.O 13.S1
12	CDZ12	RC	M06.06427	Pegasus.CW.O 13.S1
13	CDZ15	RC	M06.06402	Pegasus.CW.O 100.S10
14	CDZ16	RC	M06.06412	Pegasus.CW.O 100.S10
15	CDZ17	RC	M06.06420	Pegasus.CW.O 34.S6
16	CDZ18	RC	M06.06422	Pegasus.CW.O 34.S6
17	CDZ19	RC	M06.06414	Pegasus.CW.O 100.S10
18	CDZ20	RC	M06.06405	Pegasus.CW.O 100.S10
19	CDZ21	RC	M06.06403	Pegasus.CW.O 100.S10
20	CDZ22	RC	M06.06406	Pegasus.CW.O 100.S10
21	CDZ23	RC	M06.06404	Pegasus.CW.O 100.S10
22	CDZ24	RC	M06.06416	Pegasus.CW.O 34.S6
23	CDZ25	RC	M06.06417	Pegasus.CW.O 34.S6
24	CDZ33	RC	32130878	W-NEXT S O 053 E4
25	CDZ34	RC	32130879	W-NEXT S O 053 E4
26	CDZ36	RC	M06.06442	Pegasus.DX.A.O 30.Z.2.S5
27	CDZ37	RC	M06.06443	Pegasus.DX.A.O 30.Z.2.S5
28	CDZ38a	RC	M06.06438	Pegasus.DX.A.O 60.Z.2.S9
29	CDZ38b	RC	M06.06439	Pegasus.DX.A.O 60.Z.2.S9
30	CDZ40	RC	M06.06444	Pegasus.DX.A.O 30.Z.2.S5
31	CDZ41	RC	M15.03367	Next.DX.US.023.P1.H3
32	CDZ1 CED	RC	M08.07688	Next.DX.O.S 060.Z2.H6
33	CDZ2 CED	RC	M08.07687	Next.DX.O.S 060.Z2.H7
34	VRF UE01	MITSUBISHI	9ZU00691	PUMY-P112YKM4
35	VRF UE02	MITSUBISHI	9ZU00666	PUMY-P112YKM5
36	FRIGO 6	RC	M1150379	SMART T11 CHCO-0178104173
37	DRY CO 2	RC	2166058	Team Mate
38	DRY CO 3	RC	2166059	Team Mate
39	DRY CO 4	RC	2166060	Team Mate
40	DRY CO 5	RC	2166061	Team Mate
41	Frigo 1	RC	06.06448	Unico. Srew..A.XTR 820
42	Frigo 2	RC	06.06449	Unico. Srew..A.XTR 820
43	Frigo 3	RC	06.06450	Unico. Srew..A.XTR 820
44	Frigo 4	RC	06.06451	Unico. Srew..A.XTR 820
45	Frigo 5	RC	1702641	Unico Turbo FL 1200 T3E VT10 1200

MANUTENZIONE

Ubicazione	Tipo gas	Kg
Sala sincrotrone		
Sala sincrotrone		
Sala sincrotrone		
Sala sincrotrone		
Sala sincrotrone		
Sala sincrotrone		
Sala sincrotrone		
Sala sincrotrone		
Trat. 1		
Trat. 1		
Trat. 3		
Trat. 3		
Sala elettronica interrato		
Sala elettronica interrato		
Sala controllo		
Sala Controllo		
Power converter		
Power converter		
Power converter		
Power converter		
Power converter		
Trat.2		
Trat.2		
Power converter 2		
Power converter 2		
Cabina 1	R407C	6,2
Cabina 2	R407C	6,2
Locale UPS primo piano	R407C	17,5
Locale UPS primo piano	R407C	17,5
Cabina generale	R407C	6,2
Cabina generale	R410A	6,8
Sala CED	R407C	19,2
Sala CED	R407C	19,2
Sala controllo XPR	R410A	4,8
Sala controllo XPR	R410A	4,8
Corridoio esterno lato RNM	R410A	2,35
Copertura		
Copertura		
Copertura		
Copertura		
Copertura	R134A	160
Copertura	R134A	160
Copertura	R134A	160
Copertura	R134A	160
Copertura	R134A	415