

RDO UPS_CHIARIMENTI					
ID	DATA	QUESITO	RISPOSTA	REV	DATA PUBBLICAZIONE
1	01/03/2023	Potete accettare una soluzione modulare , come da voi richiesta, ma con moduli da 25 kw .	Tale soluzione non è accettata, in quanto si intende mantenere pari a 5 il numero totale di moduli necessari, compresa la ridondanza.	0	06/03/2023
2	01/03/2023	La fornitura prevede esclusivamente la consegna a destino posizionato e la relativa messa in servizio dell'apparecchiatura non è previsto il chiavi in mano, ovvero impianto elettrico, fornitura dei cavi di collegamento sia in ingressi che in uscita e relative protezioni	Si conferma che non è previsto il "chiavi in mano".	0	06/03/2023